Wynola WD daily water production

YR: 2026	Well 3	Well 7	Well 10	Well 11	Total daily	Well 3	Well 7	Well 10	Well 11	Well 3	Well 7	Well 10	Well 11	Well 3		Well 7		Well 10		Well 11		
Date	Daily Discharge Flow (Gallons)				productio	Total Runtime, Minutes				Average GPM				Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Notes
8/1	1,875	4,006	8,510	5,880	20,271	482.2	487.3	331.6	177.8	3.9	8.2	25.7	33.1	93.3	509.9	105.5	604.1	171.5	391.3	196.5	325.6	
8/2	1,878	4,021	7,060	4,770	17,729	483.2	488.1	274.1	177.8	3.9	8.2	25.8	26.8	93.3	509.9	105.5	604.1	169.8	389.5	198.2	323.9	
8/3	1,876	4,009	5,390	2,780	14,055	483.2	488.3	208.2	117.8	3.9	8.2	25.9	23.6	94.1	509.2	106.3	598.9	168.9	386.1	196.5	313.7	
8/4	3,458	7,721	12,580	12,570	36,329	963.3	972.3	492.4	429.3	3.6	7.9	25.5	29.3	94.1	509.2	106.3	613.5	168.9	393.0	195.6	332.5	
8/5	1,828	3,877	4,690	2,530	12,925	480.6	485.7	177.4	106.5	3.8	8.0	26.4	23.8	94.8	509.5	113.2	609.2	169.8	392.7	199.9	309.4	
8/6	1,861	3,978	6,680	4,080	16,599	482.9	488.1	260.0	117.7	3.9	8.1	25.7	34.7	94.8	509.9	111.4	605.8	168.9	387.8	199.1	321.4	
8/7	1,858	3,927	11,390	8,940	26,115	483.6	483.5	446.1	297.8	3.8	8.1	25.5	30.0	94.8	509.2	108.9	592.9	169.8	393.8	198.2	331.6	
8/8	2,882	6,098	5,960	3,880	18,820	717.5	723.0	228.3	191.5	4.0	8.4	26.1	20.3	95.6	509.9	107.2	607.5	171.5	387.0	199.1	318.8	
8/9	1,841	3,864	9,480	5,780	20,965	480.9	481.0	370.1	177.6	3.8	8.0	25.6	32.5	96.4	509.2	114.9	605.8	171.5	393.0	199.9	327.4	
8/10	1,850	3,944	7,360	3,310	16,464	480.9	486.0	282.2	169.6	3.8	8.1	26.1	19.5	96.4	509.2	111.4	608.3	171.5	387.0	199.1	314.5	
8/11	1,849	3,988	5,450	3,480	14,767	481.7	486.9	210.8	117.8	3.8	8.2	25.9	29.5	96.4	509.2	109.7	610.9	169.8	386.1	198.2	317.9	
8/12	1,694	3,561	8,310	5,350	18,915	430.1	430.0	321.2	227.7	3.9	8.3	25.9	23.5	96.4	508.4	109.7	601.5	169.8	389.5	196.5	321.4	
8/13	1,852	3,993	3,670	1,810	11,325	481.5	486.7	140.2	57.8	3.8	8.2	26.2	31.3	96.4	508.4	108.9	605.8	168.9	382.7	196.5	303.4	
8/14	1,855	3,978	7,060	3,960	16,853	482.5	488.2	273.5	117.8	3.8	8.1	25.8	33.6	97.1	508.4	108.9	604.9	168.9	387.0	195.6	317.9	
8/15	1,844	3,970	6,410	4,720	16,944	480.3	485.4	248.1	177.8	3.8	8.2	25.8	26.5	97.1	508.4	109.7	607.5	168.9	387.0	195.6	321.4	
8/16	1,858	3,918	9,660	6,060	21,496	482.0	482.0	378.0	177.8	3.9	8.1	25.6	34.1	97.9	509.2	108.9	602.3	168.9	390.4	196.5	323.9	
8/17	1,864	4,008	5,340	2,790	14,002	484.6	490.6	206.1	117.9	3.8	8.2	25.9	23.7	97.9	507.7	109.7	609.2	169.8	387.0	196.5	313.7	
8/18	1,856	3,892	10,140	3,520	19,408	480.2	480.1	396.2	117.8	3.9	8.1	25.6	29.9	98.6	507.7	109.7	607.5	168.9	393.0	196.5	317.1	
8/19	1,869	3,971	4,440	3,550	13,830	483.2	488.3	170.1	117.8	3.9	8.1	26.1	30.1	98.6	507.7	114.4	609.2	169.8	384.4	196.5	317.1	
8/20	1,852	3,891	8,990	5,970	20,703	479.8	479.8	350.1	177.8	3.9	8.1	25.7	33.6	98.6	507.7	109.7	607.5	169.8	391.3	196.5	324.8	Leak reported at 1421 Springview
8/21	1,869	3,931	13,520	16,300	35,620	484.7	489.7	529.8	537.8	3.9	8.0	25.5	30.3	98.6	507.7	111.4	598.7	171.5	398.1	198.2	340.2	repair leak
8/22	1,858	3,951	9,720	6,510	22,039	482.7	487.8	380.0	237.8	3.8	8.1	25.6	27.4	99.4	506.9	111.4	609.2	173.2	394.7	205.9	332.5	~ 32,000 gallons lost due to leak
8/23	1,848	3,910	7,150	5,530	18,438	480.0	480.7	278.1	177.8	3.9	8.1	25.7	31.1	99.4	506.9	109.7	611.7	173.2	393.0	204.2	329.8	
8/24	1,922	3,894	11,780	3,870	21,466	492.1	482.1	461.2	179.7	3.9	8.1	25.5	21.5	99.4	506.9	111.4	595.5	173.2	397.2	203.3	323.9	
8/25	1,849	3,874	11,030	5,020	21,773	480.3	480.3	432.1	177.8	3.8	8.1	25.5	28.2	100.1	506.9	112.3	601.5	175.7	398.1	203.3	327.4	
8/26	1,845	3,955	7,070	2,380	15,250	482.5	487.6	276.0	117.8	3.8	8.1	25.6	20.2	100.1	507.7	111.4	613.5	175.7	393.0	199.0	313.7	
8/27	1,555	3,195	9,220	6,560	20,530	394.0	383.9	362.0	237.8	3.9	8.3	25.5	27.6	100.1	507.7	112.3	595.5	174.3	397.2	200.8	325.6	
8/28	1,841	3,958	7,550	3,930	17,279	481.9	486.8	294.1	117.8	3.8	8.1	25.7	33.4	100.1	507.7	111.4	611.7	175.7	393.8	200.8	322.2	
8/29	1,830	3,880	9,020	4,750	19,480	479.6	480.4	352.1	177.9	3.8	8.1	25.6	26.7	100.1	507.7	112.3	607.5	175.7	394.7	199.9	324.8	
8/30	1,835	3,917	7,200	3,260	16,212	484.5	490.3	280.1	117.9	3.8	8.0	25.7	27.7	100.9	506.9	112.3	601.5	175.7	393.0	199.9	318.8	
8/31	1,825	3,941	6,400	4,830	16,996	481.2	486.4	248.2	177.8	3.8	8.1	25.8	27.2	100.9	506.9	112.3	614.3	173.2	390.4	199.1	322.2	
SUM=						Run Hours																
Total	**59,677**	**127,021**	**248,230**	**158,670**	**593,598**	**258.8**	**260.3**	**161.0**	**93.8**													
Minimum	**1,555**	**3,195**	**3,670**	**1,810**	**11,325**	**6.6**	**6.4**	**2.3**	**1.0**	**3.6**	**7.9**	**25.5**	**19.5**	93.3		105.5		168.9		195.6		
Maximum	**3,458**	**7,721**	**13,520**	**16,300**	**36,329**	16.1	16.2	8.8	9.0	**4.0**	**8.4**	**26.4**	**34.7**		509.9		614.3		398.1		340.2	
Average	**1,925**	**4,097**	**8,007**	**5,118**	**19,148**	8.3	8.4	5.2	3.0	**3.8**	**8.1**	**25.8**	**28.1**									
% blend	**10.05**	**21.40**	**41.82**	**26.73**	**100**																	

Pump settings (feet)		Install dates
Well 3	620	1/29/2026
Well 7	693	9/2/2025
Well 9		
Well 10	700	2/11/2026
Well 11	672	6/18/2026

	Aug-26	Well 7	Well 7	Well 10	Well 11
Average GPM		**3.8**	**8.1**	**25.8**	**28.1**
	% blend	**10.05**	**21.40**	**41.82**	**26.73**
Run hours	**Total**	**258.8**	**260.3**	**161.0**	**93.8**
	Minimum	**6.6**	**6.4**	**2.3**	**1.0**
	Maximum	**16.1**	**16.2**	**8.8**	**9.0**